

1月15日

后勤保障中心政府采购合同二次履约验收报告

二次

项目名称：郑州大学后勤保障中心科研平台电力增容设备采购项目
(包3变压器、发电机)

资金来源：财政经费 合同金额：306.8万元

中标供应商：海南金盘智能科技股份有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年6月12日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府采购合同编号“豫财招标采购-2024-750-包3”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由后勤保障中心组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、发电机组培训资料不完善；
- 2、发电机组铭牌图片不清晰。

四、验收工作组建议：

对以上问题进行逐项整改，满足合同要求后，予以通过验收。

采购单位项目负责人：沈永昌 采购单位主管领导：邓光

采购单位监督人：李强 采购单位签章：[Red Seal: 郑州大学 后勤保障中心]

验收工作组签名：罗勇 陈加福

李强 高丽莉

中标供应商项目负责人：左业杰

2025年6月12日

郑州大学后勤保障中心科研平台电力增容设备采购项目 目（包3 变压器、发电机）整改情况说明

针对验收过程中发现的问题我单位已根据验收工作组意见进行整改，整改情况说明如下：

1、发电机组培训资料不完善。

根据专家组意见，2025年6月16日，供货单位对发电机组进行了现场培训，补充培训记录表，参加培训人员现场确认签字。

2、发电机组铭牌图片不清晰。

根据专家组意见，对发电机组铭牌图片进行替换。

针对以上问题，我单位已按照验收工作组意见进行整改，项目已符合合同要求。

供货单位：海南金智智能科技有限公司



项目单位：后勤保障中心



专家意见：

子勇

陈加福

2025年6月23日

包3
一次

后勤保障中心政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学后勤保障中心科研平台电力增容设备采购项目
(包3变压器、发电机)

资金来源：财政经费 合同金额：306.8万元

中标供应商：海南金盘智能科技股份有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年6月3日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购合同编号“豫财招标采购-2024-750-包3”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由后勤保障中心技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- (1) 本次验收的仪器设备缺少满足合同技术参数的履约测试报告；
- (2) 缺少与合同相对应的设备布局图片；
- (3) 缺少发电机组培训相关文本资料；
- (4) 变压器技术参数“温升限值”与合同要求不符。

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，待整改结束后，本次验收的设备再予以二次验收。

采购单位项目负责人： 沈永昌 采购单位主管领导： 刘红亮

采购单位监督人： 李博 采购单位签章： 

验收工作组签名： 罗勇 陈加福 刘双林

郭荣中 高树奇

中标供应商项目负责人： 王璇

2025年6月3日