

竣 工 验 收 证 书

工程名称	商丘高铁站站场排水工程	开工日期	2022年6月24日	对工程的质量评价			
施工单位	河南久八建筑工程有限公司	竣工日期	2022年8月22日	合同范围内的工程按设计图内容已全部完成，施工资料齐全，符合规定要求，工程合格。施工中未发生工程和人身安全事故，工程质量符合中华人民共和国行业标准：市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)。给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)。			
合同造价 (万元)	114.398万元)	施工决算 (万元)					
验收范围及数量： 雨水工程：D1200管道322m，D1000管道66m，雨水检查井14座。 道路恢复工程：沥青混凝土路面120m ² ，水泥混凝土路面390m ² ，人行道铺砖40m ² 。							
				竣工验收日期			
				2023年4月7日			
				参加竣工验收单位意见			
存在问题及处理意见： 1、部分检查井口抹灰损坏，需修复。 2、个别检查井内存有洒落混凝土未清除彻底，需彻底清除。 3、个别资料签字盖章手续不全，需补齐。				建 设 单 位	 签名:  (盖章)	设 计 单 位	 签名:  (盖章)
				监 理 单 位	 签名:  (盖章)	施 工 单 位	 签名:  (盖章)
				勘 察 单 位	签名: (盖章)	邀 请 单 位	 签名:  (盖章)

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备